

**Lausunto Eltel Networks Oy:n Kissakuja-Ratala-Euranpaperi 110 kV voimajohdon suunnitelmasta**

**Viite:** Lausuntopyyntö 15.4.2026 Harjavallan kaupungille Kissakuja-Ratala-Euranpaperi 110 kV voimajohdon suunnittelusta.

**Asia:** Lammaisten Energia Oy:n tarkoituksena on saneerata osittain nykyinen 110 kilovoltin voimajohto, Ratala-Euranpaperi, sekä rakentaa uusi 110 kilovoltin voimajohto, Kissakuja-Ratala, Harjavallan kaupungin alueella.

Hankkeen tarkoituksena on siirtää olemassa oleva Ratala-Euranpaperi voimajohto Harjavallan kaupungin Datakeskuksen asemakaavassa osoitetulle paikalle. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden datakeskuksen ja sen vaatimien toimintojen sijoittaminen Sievarin teollisuusalueelle. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on muodostaa uusi voimajohtoyhteys nykyisen Lammaisten Energia Oy:n Ratalan sähköaseman sekä Fingridin uuden Kissakujan sähköaseman välille. Pitkällä aikavälillä voimajohtohankkeella varaudutaan myös uuden datakeskuksen mahdollisiin varayhteystarpeisiin.

Voimajohdon suunnittelun on käynnistänyt Lammaisten Energia Oy, ja sen toteuttaa konsulttityönä Eltel Networks Oy. Voimajohdon rakentaminen on suunniteltu tapahtuvan 2027–2028. Suunniteltavien osuuksien pituus on yhteensä noin 3,5 km. Suunnitellut pylväspaikat tullaan sijoittamaan osittain vanhalle johtokadulle, josta vanhat pylväsrakenteet poistetaan. Valtatien 2 eteläpuoleinen voimajohtoreitti kulkee kaupungin asemakaavan varausalueen mukaisesti. Suunnitellut pylväspaikat on esitetty lausuntopyynnön liitteenä olevassa kartassa. Myös johdon poikkileikkaukset ovat lausuntopyynnön liitteenä.

Suurin osa käytettävistä pylväistä on vapaastiseisovia teräsristikkopylväitä. Valtatien 2 eteläpuoleisella osuudella suorilla paikoilla käytetään harustettuja teräsputkipylväitä.

Eltel Networks Oy pyytää kaupungin lausuntoa uusista kaavoitus- ja katusuunnitelmista sekä pylväiden sijoittamisesta.

Kaupungingeodeetti Jari Prehtin ja kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkmanin lausunto kaavoituksen ja infran rakentamisen näkökulmasta:

## Lausunto

Datakeskuksen asemakaava on saanut lainvoiman 24.3.2026. Asemakaava-alueelle sijoittuville kaduille, Sievarinkadulle ja Hiittenkiukaantielle, on laadittu katusuunnitelmat, jotka tekninen lautakunta on hyväksynyt 16.12.2025. Katusuunnitelmien hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi samalla, kun asemakaava sai lainvoiman.

Asemakaavassa on varattu alue voimajohtolinjan sijoittamista varten. Lausuntopyynnön saatekirjeessä sekä liitekartassa on todettu, että voimajohtoreitti kulkee asemakaavan varausalueen mukaisesti. Näin ollen voimajohdon suunnitelma noudattaa asemakaavan tarkoittamaa tapaa johtolinjan sijoittamiselle.

Voimajohtolinja ja Sievarinkatu ovat lähimpänä toisiaan pylväsvälillä 15A-16A, missä voimajohtolinjan keskeltä ajoradan reunaan on noin 16,0 metrin etäisyys. Sievarinkadun suunnitelmassa kohta voidaan tarkentaa paalulukemalle PL820. Tällä katuosuudella katuvalaisimet sijoittuvat voimajohtoon nähden kadun vastakkaiseen reunaan, ja etäisyys katuvalaisinpylväiden ja voimajohdon keskilinjan välillä on 25 metriä tai enemmän. Katuvalaisinpylväät ovat 10,0 metriä korkeita.

Voimajohtolinjan pylväsvälillä 16A-17A asemakaavassa sijaitsee sekä voimajohdolle että maanalaisille johdoille varatut alueen osat rinnakkain. Maanalaisella johdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Euran kunnan siirtoviemäriä, joka on tarkoitus rakentaa kadunrakennustöiden yhteydessä vuonna 2026. Siirtoviemäri on suunniteltu vähintään 18,0 metrin etäisyydelle voimajohdolle varatun alueen keskilinjalta, joten suunnitelmat sopivat hyvin yhteen.

Voimajohtosuunnitelman pylvään 19A sijaintia tulee tarkastella vielä uudelleen suhteessa Hiittenkiukaantien katualueeseen. Pylväsrakenteita ei toivota sijoitettavan katualueelle. Pylvään sijoittaminen katualueen länsipuolella olevalle EV-alueelle voisi olla kaavoituksen ja katusuunnitelmien näkökulmasta hyvä vaihtoehto.

Lisätietojen antaja:

kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377  
tekninen johtaja Petri Katajisto, puh. 044 432 5358

Kaupunginjohtaja

11.05.2026

§ 9/2026

---

Toimivalta: Harjavallan kaupungin hallintosääntö 28 §

Päätös Päätän antaa kaupungingeodeetin ja kunnallistekniikan suunnittelijan esityksen mukaisen lausunnon Eltel Networks Oy:n 110 kV voimajohtolinjasuunnitelmasta.

Olli Luoma  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti Dynasty 10.4 -  
asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi Eltel Networks Oy: Tuomo Ostamo ja Sami Rehmonen,  
yhdyskuntasuunnittelu, tekninen johtaja

Nähtävillä Kaupungin kirjaamossa ja yleisessä tietoverkossa 11.5.2026.

Kaupunginhallitus

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:  
**kaupunginjohtaja 11.5.2026 / 9 §**

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Harjavallan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Harjavallan kaupunginhallitus**.

Yhteystiedot:

Harjavallankatu 13, 29200 HARJAVALTA  
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi  
puh. 02 535 9011

Kaupungin virastojen ja toimistojen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Harjavallan kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 11.5.2026 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

### **Asianosaiset:**

Eltel Networks Oy: Tuomo Ostamo ja Sami Rehmonen,  
yhdyskuntasuunnittelu, tekninen johtaja

Päätös on annettu yllä mainituille asianosaisille tiedoksi sähköpostilla: 11.5.2026.

**Liitetään otteeseen/päätökseen**